

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20 г. МАХАЧКАЛЫ**

ул. ЛЕСНАЯ 12, ТЕЛ:+7 (8722) 63-33-02, 63-74-56, E-MAIL: EGE200620@YANDEX.RU, SREDNAJ20@MAIL.RU

**Информация по предписаниям Роспотребнадзора и Госпожнадзора выписанным
МБОУ «СОШ № 20» в 2017 г.**

№№ п/п	Наименование образовательной организации	Предписание Роспотребнадзора Статья и вид нарушения	Предписание Госпожнадзора Статья и вид нарушения
1	МБОУ «СОШ № 20»	Входы в санузлы на 1 этаже располагаются напротив входа в учебные помещения, что является нарушением п.4.25 СанПин 2.4.2.2821-10	
2	МБОУ «СОШ № 20»		Организация не обеспечивает выполнение ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений. (Правила противопожарного режима в РФ п. 63);
3	МБОУ «СОШ № 20»		Не обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий строительных конструкций. Не осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) ФЗ от 22.07.2008г. М123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4. ППР РФ п.2), (Правила противопожарного режима в РФ п.2)
4	МБОУ «СОШ № 20»		По периметру кровли здания не предусмотрено ограждение соответствующее ГОСТ 25772 высотой не менее 0.6 м. (п. 8.11 СНУП 21-01-97, (Правила противопожарного режима в РФ п.24);
5	МБОУ «СОШ № 20»		Ширина дверей второго эвакуационного выхода с первого этажа здания не соответствуют требований действующих норм менее 1.20м. СП 1.13130.2009 п.4.4.9.; п. 4.2.1 (п.6.12 СНиП 21-01-97)

Директор МБОУ «СОШ № 20» _____ /Мурзаева А. З./
подпись